

HEET



202219126236

检测报告

报告编号: TYE2305064017

第 1 页 共 5 页

委托单位 上村工业（深圳）有限公司

项目名称 上村工业（深圳）有限公司

项目地址 深圳市坪山区龙田街道老坑社区青松路 52 号上村工业（深圳）有限公司 101

检测性质 委托检测

检测类别 废气（有组织）



编制: 覃健

审核: 孙光尧

签发: 朱联友

日期: 2023.06.21

授权签字人

广东天壹检测技术有限公司



检测报告

报告编号: TYE2305064017

第 2 页 共 5 页

1、基本信息

采样日期	2023年06月19日
采样人员	文慧杰、黎剑龙、向科
分析日期	2023年06月19~20日
分析人员	林广娥

2、样品信息:

检测类别	检测点	采样方式	样品状态/采样介质
废气(有组织)	详见下图	连续	滤筒

附图:



说明: ◎废气(有组织)采样点

检测报告

报告编号: TYE2305064017

第 3 页 共 5 页

3、检测结果:

废气(有组织)

检测点	检测项目	燃料				天然气		排气筒高度 m
		结果				标准限值*		
		排放浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	标况风量 m ³ /h	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	
DA003 锅炉废气(2号锅炉)	氮氧化物	29	30	1218	3.65×10 ⁻²	30	--	10
	二氧化硫	<3	/	1218	/	50	--	
	颗粒物	<20	/	1218	/	30	--	
	林格曼黑度(级)	<1				1(级)		

注: 1.本次检测结果只对当时采集的样品负责;

2. "*"表示排放限值为委托单位提供的排污许可证限值(排污许可证编号91440300618840984H001U);

3. "/"表示检测项目的排放浓度小于检出限,故折算浓度与排放速率无需计算。

废气(有组织)烟气参数:

参数	单位	检测点		
		DA003 锅炉废气(2号锅炉)		
大气压	kPa	100.1	100.1	100.1
烟温	°C	83.8	81.9	83.4
截面	m ²	0.2827	0.2827	0.2827
流速	m/s	1.2	1.7	2.0
动压	Pa	1	2	3
静压	kPa	-0.01	-0.02	-0.02
含湿量	%	3.1	3.1	3.1
烟气流量	m ³ /h	1188	1742	2049
标干流量	m ³ /h	870	1283	1502
含氧量	%	4.5	4.6	4.6
基准含氧量	%	3.5	3.5	3.5

检测报告

报告编号: TYE2305064017

第 4 页 共 5 页

4、仪器信息

名称	型号	实验室编号	检校有效期
低浓度自动烟尘烟气综合测试仪+D09RT	ZR-3260D 型	HEET-C-2021-027	2023.10.25
万分之一电子天平	FA1004	HEET-D-2021-073	2023.10.26

5、本次检测的依据:

检测类别	检测项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)	检出限
废气	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014	3mg/m ³
	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017	3mg/m ³
	颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及其修改单(生态环境部公告 2017 年第 87 号)	20mg/m ³
	林格曼黑度	《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》HJ/T 398-2007	/

检测报告

报告编号： TYE2305064017

第 5 页 共 5 页

6、报告申明

1. 检测单位地址

广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区翠景路 43 号华意隆厂区 3 号厂房 3 楼 303

2. 本报告无广东天壹检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效。
3. 本报告不得涂改、增删。
4. 本报告只对采样样品检测结果负责。
5. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
6. 未经广东天壹检测技术有限公司书面批准，不得部分复制检测报告。
7. 对本报告有疑义，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
8. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
9. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时状况，报告中所附标准限值由客户提供。
10. 本次检测的所有记录档案永久保存，报告发出之日起，六年内接受客户调阅。

——报告结束——